



**Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen**  
Kantonales Labor

Amt für Verbraucherschutz und Veterinärwesen (AVSV), Blarerstrasse 2, 9001 St.Gallen

Dorfkorporation Wasserversorgung Dicken  
Herr Rolf Gämperle  
St. Peterzellerstrasse 2  
9115 Dicken

Kurt Schlumpf  
Trink- und Badewasserinspektor

Amt für Verbraucherschutz  
und Veterinärwesen (AVSV)  
Toggenburgerstrasse 11  
9602 Bazenhaid  
T 058 229 66 23  
kurt.schlumpf@sg.ch  
<http://www.avsv.sg.ch>

KOPIE

St. Gallen, 13. September 2019

**Untersuchungsbericht L19.1988**

Kunden-Nr: B006848  
Anzahl Proben: 1  
Eingangsdatum: 10.09.2019  
Probenahmegrund: Amtlicher Laborauftrag (Stichprobe)

**Probenummer: P19.K712**  
Probenahme: 10. September 2019 um 10.00 Uhr durch Kurt Schlumpf, AVSV  
Probenahmestelle: Dorfbrunnen; Bodenfeuchtigkeit: nass; Witterung vor Probenahme:  
letzter starker Regen vor 1 Tag  
Bezeichnung: Trinkwasser behandelt im Verteilnetz  
Untersuchungsziel: Salz  
Gesetzl. Grundlage: Bundesgesetzes über Lebensmittel und Gebrauchsgegenstände (SR 817.0; LMG);  
Lebensmittel- und Gebrauchsgegenständeverordnung (SR 817.02; LGV);  
Lebensmittelinformationsverordnung (SR 817.022.16; LIV); Verordnung über  
Lebensmittel tierischer Herkunft (SR 817.022.108; VLtH)

Angaben zu den verwendeten Messmethoden und deren Kenndaten stehen auf Anfrage zur Verfügung. Die Ergebnisse des vorliegenden Berichtes beziehen sich ausschliesslich auf die untersuchte(n) Probe(n). Auszüge aus dem Bericht dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung des Amtes für Verbraucherschutz und Veterinärwesen erstellt werden.  
Hinweise zur Berücksichtigung der Messunsicherheit bei der Beurteilung von Höchst- und Mindestwerten finden Sie unter <https://www.sg.ch/> unter dem Suchbegriff "Entscheidungsregeln und Messunsicherheit".

**Gesamtbeurteilung**

**Erhebungs-Nr. P19.K712**

Die Wasserqualität entspricht zum Zeitpunkt der Probenahme bezüglich der untersuchten Messgrössen den gesetzlichen Anforderungen gemäss Trink-, Bade- und Duschwasserverordnung (SR 817.022.11; abgekürzt TBDV).

Freundliche Grüsse

Kurt Schlumpf, Trink- und Badewasserinspektor

